



KESKUKSEN OHJAUSJÄNNITE 230VAC UPS
KAHELLA SYÖTÖLLÄ:
JOUSIEN VIRITYSMOOTTORIT
SUOJARELEET

TARJOUSLASKENTA

KEMIN SATAMA OY
ARCTIC SSE
AJOKSEN SATAMA LAITURI 7 MAASÄHKÖ

K.O.SA/KYLÄ		KENNO 07 SYÖTTÖ KMY094B		JT		31.1.2025	
KORTTELI/TILA				TONTTI/RN:O			
VIRANOMAISTEN ARKISTOMERKINTÖJÄ VARTEN							
RAKENNUKSEN NUMERO (RATUT)							
RAKENNUSOMENPIDE				PIIRUSTUSLAJI			
MUUTOS				JUOKS. N:O			
RAKENNUSKOHTIEN NIMI JA OSOITE				PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ			
LAPLAND OVERSEAS KEMI				LAITURI MF			
KEMIN SATAMA OY				SÄHKÖNJAKELU			
AJOKSENTIE 748				KOJEISTO KMY094 20kV			
94900 KEMI				PÄÄKAAVIO			
SUUNN. JT				SUUNNITTELUALA, TYÖN NUMERO JA PIIRUSTUKSEN NUMERO			
YHT.HLO				TARK. MPI			
PVM. 15.10.2021				SÄH ^{***} _{s20017} 2200 A			
ALLEKIRJ.				MUUTOS			
Tornatorintie 3 48100 KOTKA				TILAAJAN N:O			
+358 5225 5500 insinooristudio.fi							